



01 сентября 2016 г.

ПАСПОРТ №1
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 17001, г. Тверь, ул. Бакунина, д.32

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1006,2 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3276 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №80(МБДОУ детский сад № 80)

Адрес места нахождения организации: 170001, г. Тверь, ул. Бакунина, д.32

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: управление образования администрации города Твери, г. Тверь, ул. Трёхвятская д. 28а

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 70 воспитанников, 29 сотрудников

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): _____

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Ремонт асфальтового покрытия, устранение неровностей, перепадов и препятствий для передвижения	до 2025 г.
2	Установка кнопки вызова помощника на входе, тактильных обозначений на ступенях лестницы и пандусе, расширение дверных проемов, понижение порогов	В рамках проведения капитального ремонта
3	Установка настенного поручня в зале ожидания приема, мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направляющих на полу, оборудование эвакуационного выхода, устройство пандуса, навеса, установка поручней, тактильных направляющих и обозначений	до 2025г.
4	Установка информационного табло	до 2025г.
5	Установка поручня для унитаза и раковины, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений	до 2025
6	Установка информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков, установка аудиовизуальных средств	до 2025
7	Ремонт асфальтового покрытия и обустройство съездов в местах пересечения тротуара с проезжей частью	до 2025
8	Текущий ремонт	В рамках текущего финансирования

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Создание необходимых условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создание комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; способствующей достижению целей специального коррекционного образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей).	В рамках текущего финансирования
2	Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в ДОО.	В рамках текущего финансирования
3	Разработка индивидуальных адаптированных программ и планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ.	2020
4	Подготовка системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию здорового образа жизни.	2020
5	Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым, социальным и другим вопросам.	2020
6	Организация семинаров, консультаций для педагогов по вопросам адаптации, обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.	2020

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.

руководитель
рабочей группы

Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ
детский сад №80 Ухова Г.К.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Старший воспитатель МБДОУ
детский сад №80 Никитина И.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Учитель-логопед МБДОУ
детский сад №80 Серова М.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Согласовано:

Председатель Тверской областной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

Аниканова О. В.
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Тверского ООО
ВОС

Трегуб А.Б.
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Тверского
регионального отделения ОООИ
ВОС

Ибрагимова С.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ
детский сад №80 Лисицына Ю.М.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано

20 г.

(протокол № _____)
Комиссией (название) _____



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

заведующий МБДОУ № 80
Ю.М. Мещеряков
" 20 " _____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Муниципальное образование
Тверская область, г. Тверь " 01 " сентября 20 16 г.
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад № 80
- 1.2. Адрес объекта Тверь, ул. Бакунина, дом 32
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1006,2 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3276 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1937, последнего капитального ремонта
1984 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 80 (МБДОУ детский сад № 80)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170001, Тверская область, г. Тверь,
ул. Бакунина, д. 32

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбус № 2, 7, маршрутное такси 6,7, 9, 222, 24, 211,207, 227, 52, 2, 33К

автобус № 20, 21, 33

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: *1 нерегулируемый; 1 регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером; да*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*
()

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Ф1/1Ф1/2 Ф1/3Ф1/4 Ф1/5Ф1/6 Ф1/7Ф1/8 Ф1/9 Ф1/10	Ф1/1Ф1/2 Ф1/3Ф1/4 Ф1/5Ф1/6 Ф1/7Ф1/8 Ф1/9 Ф1/10
2	Вход (входы) в здание	ДУ	Ф2 Ф2/1 Ф2/2Ф2/3	Ф2 Ф2/1 Ф2/2Ф2/3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	Ф4 Ф4/1Ф4/2 Ф5/1Ф5/2	Ф4 Ф4/1Ф4/2 Ф5/1Ф5/2
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Ф10,Ф11, Ф12	Ф10,Ф11, Ф12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Ф8/1Ф8/2 Ф8/3Ф8/4	Ф8/1Ф8/2 Ф8/3Ф8/4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		
---	--	----	--	--

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения реализации программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии Тверская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Тверская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Аниканова О. В., ООО ВОС Трегуб А.Б., ТРО ООО ИВОС Ибрагимова С.Ю.

4.4.6. другое .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
2. Входа (входов) в здание	на	2	л.

3. Путей движения в здании	на	<u>2</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>4</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>2</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>2</u>	л.
Результаты фотофиксации на объекте	на	<u>13</u>	л.
Поэтажные планы паспорта БТИ	на	<u>3</u>	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)			

1 листа план – схема движения


руководитель
рабочей группы

Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ
детский сад №80 Ухова Г.К.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Старший воспитатель МБДОУ
детский сад №80 Никитина И.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Учитель-логопед МБДОУ
детский сад №80 Серова М.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Согласовано:

Председатель Тверской областной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

Аниканова О. В.
(Должность, Ф.И.О.)




Председатель Тверского ООО
ВОС

Трегуб А.Б.
(Должность, Ф.И.О.)




Председатель Тверского
регионального отделения ООИИ
ВОС

Ибрагимова С.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)




представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ
детский сад №80 Лисицына Ю.М.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



Управленческое решение согласовано

20 г.

(протокол № _____)
Комиссией (название) _____



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №80
- 1.2. Адрес объекта 170001, Тверская область, г.Тверь, улица Бакунина, дом 32
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1006,2 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3276 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1937г., последнего капитального ремонта 1984г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ капитального _____ сведения об организации, расположенной на объекте _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 (краткое наименование: МБДОУ детский сад №80)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта 170001, Тверская область, г. Тверь, улица Бакунина, дом 32
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации города Твери
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000, Тверская область, г.Тверь, ул. Трехсвятская, дом 28 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образование, присмотр и уход, оздоровительные и профилактические мероприятия
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 70 воспитанников, 29 сотрудников

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) троллейбус №2,5,7, автобус №20, 21,33, маршрутное такси № 2,6,7,9,2,11,24,27,33-К,52,54,207,227

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2.Время движения пешком от остановки **2-3 мин.**

3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – **да**

3.2.4.Перекрестки: **1 регулируемый, звуковой, с таймером; 1 нерегулируемый**

3.2.5.Информация на пути следования к объекту - *акустическая, тактильная, визуальная* , нет

3.2.6.Перепады высоты на пути **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ДУ</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ремонт текущий</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>капитальный ремонт</i>
8	Все зоны и участки	<i>капитальный ремонт</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **в рамках текущего финансирования** .
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ .
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ .

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ___ » _____ 2016г

2. Акта обследования объекта: № _____ от « ___ » _____ 2016г

3. Решения Комиссии _____ от « ___ » _____ 2016 г.

руководитель
рабочей группы

Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ
детский сад №80 Ухова Г.К.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Члены рабочей группы

Старший воспитатель МБДОУ
детский сад №80 Никитина И.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Учитель-логопед МБДОУ
детский сад №80 Серова М.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Согласовано:

Председатель Тверской областной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

Аниканова О. В.

(Должность, Ф.И.О.)



Председатель Тверского ООО
ВОС

Трегуб А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Тверского
регионального отделения ООИИ
ВОС

Ибрагимова С.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)



представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ
детский сад №80 Лисицына Ю.М.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Управленческое решение согласовано

20 ____ г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80

Адрес объекта: г. Тверь 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Бакунина, д.32

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Ф1	Ф1	Асфальтовое покрытие имеет неровности, перепады и препятствия для передвижения, отсутствуют элементы информации об объекте, кнопка вызова, ручки, калитка не соответствует	К, С, О	Ремонт асфальтового покрытия, устранение неровностей, перепадов и препятствий для передвижения, увеличение прохода, размещение элементов информации об объекте, установка кнопки вызова, ручки в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Ф1 /1 Ф1 /2 Ф1 /3 Ф1 /4 Ф1 /5 Ф1	Ф1 /1 Ф1 /2 Ф1 /3 Ф1 /4 Ф1 /5 Ф1	Асфальтовое покрытие не соотв., имеет неровности, перепады и препятствия для передвижения, отсутствуют ограничительная разметка,	К, С, О	Ремонт асфальтового покрытия, устранение неровностей, перепадов и препятствий для передвижения, обустройство мест отдыха, нанесение ограничительной разметки, информации о	Ремонт капитальный

			/6 Ф1 /7 Ф1 /8 Ф1 /9 Ф1 /10	/6 Ф1 /7 Ф1 /8 Ф1 /9 Ф1 /10	места отдыха, информация о путях движения по территории, тактильные полосы (п.п.4.1.4,4.1 .10,4.1.11 СНиП 35- 01-2001)		путях движения по территории, тактильных полос. в соответствии с СНиП 35-01- 2001	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки для МГН	К, С, О	Оборудование автостоянки для МГН	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф1 /1 Ф1 /2 Ф1 /3 Ф1 /4 Ф1 /5 Ф1 /6 Ф1 /7 Ф1 /8 Ф1 /9 Ф1 /10	Ф1 /1 Ф1 /2 Ф1 /3 Ф1 /4 Ф1 /5 Ф1 /6 Ф1 /7 Ф1 /8 Ф1 /9 Ф1 /10		К, С, О	п.п. 1.1,1.2,1,5 в соответствии с СНиП 35-01- 2001	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ	Ф1 Ф1/1Ф1/2 Ф1/3Ф1/4 Ф1/5Ф1/6 Ф1/7Ф1/8 Ф1/9 Ф1/10	Ф1 Ф1/1Ф1/2 Ф1/3Ф1/4 Ф1/5Ф1/6 Ф1/7Ф1/8 Ф1/9 Ф1/10	Ремонт капитальный

П-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение****детский сад №80**

Адрес объекта г. Тверь 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Бакунина, д.32

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Ф2 Ф2/ 1	Ф2 Ф2/ 1	Размеры лестницы и поручней не соответствуют, отсутствуют: антискользящее покрытие, предупреждающие и тактильные полосы, пандусы и подъемные устройства (п.4.1.12, п.4.1.13, 4.1.14 СНиП 35-01-2001)	К, С, О	Увеличение размеров лестницы, установка антискользящего покрытия, предупреждающих и тактильных полос, пандусов и подъемных устройств. в соответствии с (п.4.1.12, п.4.1.13, 4.1.14 СНиП 35-01-2001)	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствие пандуса	К, С, О	установка пандуса в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Ф2 Ф2/ 1Ф 2/2	Ф2 Ф2/ 1Ф 2/2	Поверхность неровная, отсутствуют: водоотвод, тактильные	К, С, О	Выравнивание поверхности и площадки.	Ремонт капитальный

			Ф2/ 3	Ф2/ 3	обозначения и контрастная маркировка. Размеры не соответствует п.5.1.3 СНиП 35-01-2001		Установка водоотвода, тактильных обозначений и контрастной маркировки , увеличение размеров входной площадки в соответствии с СНиП 35-01-2001	
2.4	Дверь (входная)	есть	Ф2, Ф2/ 1	Ф2, Ф2/ 1	Ручка двери не соотв. Ширина менее 1,2м; отсутствует смотровая панель, кнопка вызова помощника, знак инвалида, Брайля, высота порога более 0,014 м, отсутствует предупреждающая,контрастная маркировка. Не соотв. п.5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 СНиП 35-01-2001	К, С, О	Установка кнопки вызова помощника , расширение дверных проемов, замена ручки,понижение порогов, нанесение предупреждающей контрастной маркировки , установка знака инвалида, Брайля. в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	Ф3 Ф3/ 1Ф 3/2	Ф3 Ф3/ 1Ф 3/2	Тамбур не соотв. п. 5.1.7 СНиП 35-01-2001	К, С, О	Привести в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф2 Ф2/ 1	Ф2 Ф2/ 1			п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 в соответствии с СНиП	Ремонт капитальный
			Ф2/ 2	Ф2/ 2				

			Ф2/ 3	Ф2/ 3			35-01-2001	
			Ф3	Ф3				
			Ф3/ 1	Ф3/ 1				
			Ф3/ 2	Ф3/ 2				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	Ф2Ф2/1 Ф2/2Ф2/3 Ф3Ф3/1 Ф3/2	Ф2Ф2/1 Ф2/2 Ф2/3Ф3 Ф3/1Ф3/2	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 года

I Результаты обследования:**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80**

Адрес : г. Тверь 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Бакунина, д. 32

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Ф4 Ф4/1Ф 4/2	Ф4 Ф4/1Ф4 /2	Отсутствие настенного поручня, мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направляющих на полу, предупреждающих, тактильных направляющих и обозначений. Ширина и длина не соотв. п.5.2.1, п.5.2.4 СНиП 35-01-2001	К,С,О	Установка настенного поручня, мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направляющих на полу, оборудование эвакуационного выхода, устройство пандуса, навеса, установка поручней, предупреждающих, тактильных направляющих и обозначений в соответствии	Ремонт капитальный

							вии с СНиП 35-01-2001	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Ф5/1 Ф5/2	Ф5/1 Ф5/2	Отсутствуют мнемосхемы и тактильные таблички, тактильные направляющие, предупреждаю щие на полу и контрастная маркировка, ступени не имеют подступенков, боковые края не имеют бортиков, отсут ствуют поручни с одной стороны не соотв. СНиП 35-01-2001	К,С,О	Установк а мнемосхе мы и тактильн ых табличек, тактильн ых направля ющих , предупре ждающих на полу и нанесени е контраст ной маркиров ки, установка поручней в соответст вии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса СНиП 35-01-2001	К	приобре тение гусенич ного подъем ника	индивидуальн о решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	Ф5/1	Ф5/2	Размеры не соотв., ширина менее 0,9м, высота порога более 0,014 м, отсутствует ручка, контрастная маркировка, противоударна я полоса. Не соотв. п.5.2.4, СНиП	К,С,О	Расширен ие дверных проемов, понижени е порогов, нанесени е контраст ной маркиров ки,	Ремонт капитальный

					35-01-2001		устройств о ручки,про тивоудар ной полосы в соответст вии с СНиП 35- 01-2001	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Ф4 Ф4/1 Ф4/2 Ф5/1, Ф5/2	Ф4 Ф4/1 Ф4/2 Ф5/1, Ф5/2	размеры не соотв,отсутств ие пандусов, зон безопасности, тактильных направляющих на полу и контрастной маркировки.	К,С,О	Установк а пандусов, оборудов ание зон безопасно сти, тактильн ых направля ющих на полу и контраст ной маркиров ки. в соответст вии с СНиП 35- 01-2001	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф4 Ф4/1 Ф4/2 Ф5/1, Ф5/2	Ф4 Ф4/1 Ф4/2 Ф5/1, Ф5/2			п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 в соответст вии с СНиП 35- 01-2001	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

зоны				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	Ф4 Ф4/1 Ф4/2Ф5/1, Ф5/2	Ф4Ф4/1 Ф4/2Ф5/1, Ф5/2	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80**

Адрес объекта г. Тверь 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Бакунина, д.32

Наименование объекта, адрес

№ П/П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Ф7/1 Ф7/2 Ф7/3 Ф7/4 Ф7/5 Ф7/6 Ф7/7 Ф7/8	Ф7/1 Ф7/2 Ф7/3 Ф7/4 Ф7/5 Ф7/6 Ф7/7 Ф7/8	Отсутствует информационное табло, тактильные направляющие	К,С,О	Установка информационного табло, тактильных направляющих в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Ф6	Ф6	Отсутствует информационное табло, тактильные направляющие	К,С,О	Установка информационного табло, тактильных направляющих в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением	нет						

	по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф6Ф 7/1Ф 7/2Ф 7/3Ф 7/4Ф 7/5Ф 7/6Ф 7/7Ф 7/8	Ф6 Ф7/1 Ф7/2 Ф7/3 Ф7/4 Ф7/5 Ф7/6 Ф7/7 Ф7/8		К,С,О	Установка информационного табло, тактильных направляющих в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Ф6Ф7/1Ф7/2 Ф7/3Ф7/4Ф7/5 Ф7/6Ф7/7Ф7/8	Ф6Ф7/1Ф7/2 Ф7/3Ф7/4 Ф7/5Ф7/6 Ф7/7Ф7/8	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80**

Адрес объекта г. Тверь 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Бакунина, д. 32

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Ф8/ 1Ф 8/2	Ф8/ 1Ф 8/2	Размеры не соотв. п. 5.3.3 СНИП35-01-2001	К	Увеличение размеров в соотв. п. 5.3.3 СНИП35-01-2001	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			Ф8/ 3Ф/ 4	Ф8/ 3Ф/ 4	Отсутствие поручня для унитаза и раковины, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений	С, О	Оборудование поручней для унитаза и раковины, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений	ремонт капитальный

							ний	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф8/ 1Ф 8/2 Ф8/ 3Ф/ 4	Ф8/ 1Ф 8/2 Ф8/ 3Ф/ 4		К,С,О	п.п. 5.1 в соответствии с СНиП 35-01-2001	ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	Ф8/1Ф8/2 Ф8/3Ф/4	Ф8/1Ф8/2 Ф8/3Ф/4	ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И**

(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение****детский сад №80**

Адрес объекта г. Тверь 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Бакунина, д.32

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствуют визуальные и аудиовизуальные средства	С,Г	Установка визуальных средств , установка аудиовизуальных средств в соответствии с СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие акустических средств	С	Установка информационно-акустических средств в соответствии с СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков в помещениях	С	Установка информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков в помещениях, в соответствии с СНиП 35-01-	индивидуальное решение с ТСП

							2001	
	ОБЩИЕ требования к зоне					С, Г	Установка информационно- тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационны х знаков в помещениях, установка аудиовизуальны х средств в соответствии с СНиП 35-01- 2001	индивидуально е решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Анкета
 (информация об объекте социальной инфраструктуры)
 к паспорту доступности ОСИ
 № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта
МБДОУ детский сад №80
- 1.2. Адрес объекта: 170001, г. Тверь, ул. Бакунина, д. 32
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажей, 1006,2 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ 3276 _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1937, последнего капитального ремонта 1984
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №80; МБДОУ детский сад №80
 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Бакунина, д. 32
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации города Твери
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 170000, г. Тверь, ул. Трехвятская д. 28а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности
образование
 (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 8 лет

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

Организация не обслуживает инвалидов

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70 воспитанников

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом) троллейбус №2,5,7, автобус №20, 21,33 , маршрутное такси № 2,6,7,9,2,11,24,27,33-К,52,54,207,227,

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: 1 нерегулируемый; 1 регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
(_____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт

8	Все зоны и участки	капитальный ремонт
---	--------------------	--------------------

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

