



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Твери

б-р Цанова, д. 2, г. Тверь, 170033

тел. (4822) 66-68-04

E-mail: ond_tver@69.mchs.gov.ru

МБДОУ Детский сад № 80

ул. Бакунина, д. 32,
г. Тверь, 170001

30.05.2025 № б/н

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 33

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

30.05.2025

г. Тверь

(город, село, район)

Я, заместитель начальника управления — начальник ООН и ПМ УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области подполковник внутренней службы Смирнов Иван Владимирович, рассмотрев постановление № 91 о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности от 30.05.2025 и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на юридическое лицо — МБДОУ Детский сад № 80, установил: 20.05.2025 временной период с 14 часов 00 минут по 14 часов 30 минут сотрудниками ОНД и ПР по г. Твери совместно с сотрудником прокуратуры Пролетарского района города Твери при проведении проверки по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты в здании и помещениях, эксплуатируемых МБДОУ Детский сад № 80 по адресу: г. Тверь, ул. Бакунина, д. 32, юридическое лицо — МБДОУ Детский сад № 80 нарушило: требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР в РФ), Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ №123-ФЗ), Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее — ФЗ № 69), СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013), ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия (далее — ГОСТ 34428-2018), а именно: требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123-ФЗ), Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69), СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013), ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия (далее – ГОСТ 34428-2018), а именно:

1. На объекте защиты помещения электрощитовой не имеют обозначения категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Основание: ст. 20 ФЗ № 69; ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;

2. Имеющиеся планы эвакуации не соответствуют ГОСТ 34428-2018, а именно в нарушение п. 9.3.9.4 ориентация не соотнесена с местом их размещения. Основание: ст. 20 ФЗ № 69; ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ; ГОСТ 34428-2018.

3. Допускается эксплуатация средств противопожарной защиты сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (автоматическая пожарная сигнализация). Основание: п. 54 ППР в РФ.

4. Не размещена информация о месте хранения ключа чердачного помещения. Основание: п. 18 ППР в РФ.

(указывается существо нарушения или невыполнения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых был и нарушены)

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 20.4).

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны юридического лица МБДОУ «Детский сад № 80» На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

НЕОБХОДИМО:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на территории и в помещениях, эксплуатируемых МБДОУ Детский сад № 80 организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности;

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника управления — начальник ООН и ПМ
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области
подполковник внутренней службы И.В. Смирнов

(подпись лица, вынесшего представление)

Копия получена: 30.05.2025.

И.В. Смирнов